

Rapport fra UDIs kontroll

av Kvæfjord asylmottak N2 ord avd

Rapport fra kontroll av driften ved Kvæfjord asylmottak N2 ord avd

UDI gjennomgår driften av et mottak for å kontrollere at den er i samsvar med det tilbudet som er tildelt kontrakt og med det regelverket som gjelder for drift av asylmottak.

Rapporten omtaler kun funn på de områdene som er kontrollert. Rapporten gir derfor ikke et helhetsbilde av driften av mottaket.

Mottaksinformasjon

Mottaksnavn:	Kvæfjord N2 mottak (Kvæfjord)
Mottaksnummer:	961013046
Leverandør:	Kvæfjord Eiendom AS
Antall faste plasser:	100
Antall hotellplasser:	0
Antall stykkprisplasser:	50

Kort oppsummering

Kontrollen ved Kvæfjord asylmottak N2 ord avd hadde fokus på følgende temaer:

- Krav til informasjonsarbeid i ordinære asylmottak
- Generelle krav 4 Organisatorisk arbeid
- Generelle krav 6 Beboerrettet arbeid
- Krav til drift av ordinære plasser 2 Innkvartering
- Krav til ordinære plasser 3 Organisatorisk arbeid
- Krav til ordinære plasser 4.2 Returarbeid
- 2 Innkvartering
- 3 Økonomisk og administrativt arbeid
- 5 Samarbeidspartnere

Tilleggsinformasjon

Det har etter gjeldende rutiner vært gjennomført kontroll og jevnlige samarbeidsmøter med mottaket gjennom hele 2023.

Pålegg

Ikke komfyrvakt i felles oppholdsrom med kokemuligheter

Beskrivelse:

Under befaringen av fellesrom hvor det er muligheter for beboerne å være sosiale, er det en liten kjøkkenbenk med to kokeplater uten stekeovn. Det ble ikke observert montert komfyrvakt til kokeplatene.

Hjemmel:

Generelle krav til drift av asylmottak, punkt 2.5 f)

Gradering:

1

Pålegg:

Asylmottaket skal ha brannteppe og komfyrvakt i alle rom med kokemuligheter. Dokumentasjon i form av bilde av montert komfyrvakt for kokeplatene, sendes UDI.

Avslutningsdato:

21.12.2023

Konklusjon

Utover nevnte pålegg, tilfredsstiller asylmottaket kravene til drift på de områdene som er kontrollert.

Utlendingsdirektoratet

19.12.2024

Hilde Vibeke Dorgli

seniorrådgiver

Veronica Marie Mikkelsen

regiondirektør for Regionkontor nord

Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor ingen underskrift.